

Paszport dla systemów wentylacyjnych

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nr i Seria Gwarancji | |
| Imię i Nazwisko / Nazwa firmy | |
| Adres obiektu | |
| Data montażu | |

Firma Lindab dokłada wszelkich starań żeby produkty firmy zachowywały swoje właściwości przez jak najdłuższy czas. Przy spełnieniu poniższych założeń i warunków gwarancji, wierzymy że produkty Lindab będą Państwu doskonale służyły przez cały czas użytkowania!

| Przeglady (lata) | Zakres przeglądu | Zalecane | Wykonane | Data przeglądu | Zalecenia pokontrolne | Pieczętka i czytelny podpis Instalatora /Firmy wykonującej przegląd |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------------|-----------------------|---|
| Po pierwszym roku użytkowania | ·Sprawdzenie szczelności sytemu, jakości połączeń | | | | | |
| | ·Dokręcenie wkrętów montażowych | | | | | |
| | ·Likwidacja ewentualnych wycieków | | | | | |
| | ·Wizualne określenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego sytemu | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Po czterech latach użytkowania | ·Sprawdzenie szczelności sytemu | | | | | |
| | ·Likwidacja ewentualnych wycieków | | | | | |
| | ·Wizualne określenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego sytemu | | | | | |
| | ·Sprawdzenie wilgotności wewnątrz układu (króciec wyciągowy z higrometerem) | | | | | |
| Po ośmiu latach użytkowania | ·Sprawdzenie jakości połączeń | | | | | |
| | ·Likwidacja ewentualnych wycieków | | | | | |
| | ·Sprawdzenie wydajności układu | | | | | |
| | ·Sprawdzenie wilgotności wewnątrz układu w skrajnych punktach układu | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Po dziesięciu latach użytkowania | ·Sprawdzenie jakości połączeń | | | | | |
| | ·Likwidacja ewentualnych wycieków | | | | | |
| | ·Wizualne określenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego sytemu | | | | | |